

CERTIFICATE



The **European Certification Body GmbH** accredited
according to ISO/IEC 17065 awards to

CEMO GmbH

In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt / DE

the right to carry the ECB•S certification mark for

Storage cabinets for lithium-ion batteries of class I/O30 according to
VDMA 24994:2024 and ECB•S C10 (02.2025)

Series LockEX (Types LockEX 8/10 Premium Plus and LockEX 8/5 Premium Plus)
(see Annex)

Certificate Number

2503/LIB25-01B

5 August 2026

valid from

27 April 2029

valid until

5 August 2026

Frankfurt am Main



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11146-01-00


Dr. Markus Heering

Certification Body

European Certification Body GmbH
Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Germany
www.ecb-s.com

CEMO GmbH, Weinstadt / DE

SURVEY – Technical documentation (Series LockEX)

TECHNICAL DOKUMENTATION	FILE NAME OF DOCUMENT	DATE	NUMBER OF PAGES
Allgemeine Dokumentation			
Betriebsanleitung_ Akku-Schrank	211.7009.318 / 09.25 / Sg	06/2025	35
Türaufkleber_VDMA	211.7009.302	09/2024	1
Türaufkleber_VDMA_mit zweitem Aufkleber	211.7009.302	09/2024	1
Türaufkleber_VDMA	211.7009.302	09/2024	1
Datenblätter und Zulassungen			
Rauchmelder RM-1000	Certificate No.: 2531-CPR-232.1486	09.11.2021	5
Leistungserklärung Helios	CPR-BAE-2016-03	20.04.2016	1
Brand- Absperrelement K 90-18017	Zulassung Z-41.3-696	---	1
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-41.3-696	02.08.2024	19
Dämmschichtbildner	flaton-flex A	06.11.2009	2
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-19.11-1713 flaton-flex A und flaton-flex EN	02.05.2021	
Gewebeschlauchdichtung	22 063D 0310	---	1
Isofilz-Dichtelement	---	08/2024	1
Mineralwolle Einlegeboden	Akustic EP 3	01.07.2024	4
Datenblatt	LEITOPAL Schichtstoffplatten	01/2020	3
Produktdatenblatt NORIT- Brandschutzplatte	DB_N_BSP/D/2.0	---	2
Datenblatt	LD-001 Rev. 5	05.05.20217	1
Türverriegelung- Federmechanismus			
Tür rechts kpl. 8/5 NORIT für Akku-Schrank 8/5	211.7009.402 Rev. 02	19.09.2024	1
Schließstange 15x15x208 mm	211.7009.411 Rev. 01	14.10.2024	1
Schraubendruckfeder zylindrisch	211.7009.412	17.04.2023	1
<i>continued on page 2</i>			

CEMO GmbH, Weinstadt / DE

SURVEY – Technical documentation (Series LockEX)

TECHNICAL DOCUMENTATION	FILE NAME OF DOCUMENT	DATE	NUMBER OF PAGES
Type 8/5 Premium Plus			
Elektronik_Premium_Plus	211.7009.069	06.03.2020	1
Probekörper	S-1019-980	27.11.2024	1
Thermal Runaway 8/5			
Übersichtszeichnung	S-1070-441	22.10.2024	1
CEMO Akku-Schränke 8/5 und 8/10			
Akku-Ladeschrank 8/5 Premium Plus lockEX mit Stapelfüßen	211.7023.010	30.04.2024	1
Akku-Ladeschrank 8/5 Grundeinheit lockEX	211.7009.400	13.09.2022	1
NORIT, ohne Stapelfüße			
Type 8/10 Premium Plus			
Akku-Ladeschrank 8/10 Grundeinheit VDMA	211.7049.100	02.06.2025	1
Stückliste	---	----	1
Türaufkleber_VDMA_8-10	211.7039.302	07/2025	1

NOTE: Only the models corresponding to the listed sizes and which are according to the approved technical documentation of this certificate may be marked with the ECB•S lithium-ion batteries certification mark.

The maximum energy (*Wh*) of the batteries to be stored of each shelf of the model LockEX 8/5 Premium Plus is limited to 1510,6 Wh

The maximum energy (*Wh*) of the batteries to be stored in the entire cabinet of the model LockEX 8/5 Premium Plus is limited to 3021,2 Wh

The maximum energy (*Wh*) of the batteries to be stored of each shelf of the model LockEX 8/10 Premium Plus is limited to 1580 Wh

The maximum energy (*Wh*) of the batteries to be stored in the entire cabinet of the model LockEX 8/10 Premium Plus is limited to 6320 Wh

The certification expires if the maximum energy is exceeded.

Clause 9g of the VDMA 24994 specification shall be observed

The marking as ECB•S certified product, in compliance with this certificate, is only allowed with an original ECB•S certification mark as proof of conformity.